



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Борском районе Нижегородской области следователи СК выясняют обстоятельства травмирования пенсионеров (Фотографии)



22 апреля 2021 года ранним утром в доме по ул. 5 Липовая, г.о.г. Бор произошел хлопок газо-воздушной смеси, в результате которого пострадали два человека.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, утром 22 апреля 2021 года хозяйка дома прошла на кухню, и в это время произошел хлопок газо-воздушной смеси. Пострадавших 78-летних супругов каретой скорой помощи доставили в районную больницу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

При осмотре места происшествия следователи СК установили, что дом газифицирован, имеется котел. При этом в газовой разводке по дому обнаружена врезка, не соответствующая проектной документации.

В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Устанавливается причина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изображения



22 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1559871>